

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
podle Evropských norem EN 13172, příloha A

**Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.**  
Velvarská 9 - Podhořany  
27751 Nelahozeves  
IČO: 45276935

**Výrobce: ECLIPSE MAGNETICS**  
Atlas Way,  
S4 7QQ Sheffield  
Anglie

**Identifikační údaje o výrobku:**  
***Magnetický filtr IVAR.BOILERMAG a XT***

**Popis a určení výrobku:**  
Magnetický filtr odstraňuje magnetické i nemagnetické částice z otopného systému.

**Údaje o použitém způsobu posuzování shody:**

Prohlášení o shodě je vydáno na základě originálních dokumentů výrobce „CERTIFICATE OF CONFORMITY“, které jsou součástí tohoto prohlášení.

Výrobce prohlašuje, že magnetické filtry BOILERMAG procházejí při výrobě tlakovou zkouškou při zkušebním tlaku 6 bar po dobu 20 minut, což zajišťuje maximální provozní tlak 3 bar.

Řada Boilermag XT dosahuje jmenovité magnetické účinnosti 9.000 gauss a prošla tlakovou zkouškou 10 bar v délce trvání 20 minut (provozní tlak 6 bar).

**Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:**

Nevztahuje se

**Potvrzení prodejce:**

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že výrobky jsou za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 12. 4. 2019



Sídlo: Velvarská 9, Podhořany 277 51,  
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,  
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 211-4,  
[www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz)

Mgr. Kateřina Jandová – IVAR CS, spol. s r. o.



Atlas Way, Sheffield, S4 7QQ, England

Telephone: +44 (0)114 225 0600

Fax: +44 (0)114 225 0610

[www.eclipsemagnetics.com](http://www.eclipsemagnetics.com)

email: [sales@eclipsemagnetics.com](mailto:sales@eclipsemagnetics.com)

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

for Manta

**Relevant supplied Boilermags (BM22 type) have:**

PASSED a pressure test of 6 bar for 20 minutes  
to ensure a maximum operating pressure of 3 bar.

Quality Engineer, Paul Hampson,

A handwritten signature in black ink that reads 'Paul Hampson'.

Date: 05/12/18



A Speck & Jackson Group Company

Eclipse Magnetics Ltd registered in England (No. 531327). Registered office: Atlas Way, Atlas North, Sheffield S4 7QQ, England



Atlas Way, Sheffield, S4 7QQ, England  
Telephone: +44 (0)114 225 0600  
Fax: +44 (0)114 225 0610  
www.eclipsemagnetics.com  
email: sales@eclipsemagnetics.com

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

Boilermag XT Range:

BMXT150/2	150 mm Ø / 2" Ø Inlet/Outlet
BMXT200/3	200 mm Ø / 3" Ø Inlet/Outlet
BMXT200/4	200 mm Ø / 4" Ø Inlet/Outlet
BMXT300	300 mm Ø / 4" Ø Inlet/Outlet
BMXT300/6	300 mm Ø / 6" Ø Inlet/Outlet

The relevant (one of the above) product(s) has achieved its specified magnetic performance of 9,000 gauss and passed a pressure test of 10 bar for 20 minutes (working pressure: 6 bar).

*Paul Hampson*

Paul Hampson  
Quality Engineer

Date: 06/01/15

